

Megromlott burkolatú utcák burkolat felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése

tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevői részére

Tisztelt Ajánlattevők!

Fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban újabb kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, amelyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja a korábban megküldött válaszok folytatásaképp.

Sor-szám	Kérdés	Válasz
58.	A 2017. június 28-án kiadott módosított költségvetésekben továbbra is szerepel a Gyóni Géza utca esetében a 24,8 m ³ , míg a Halastó-Jókai utca esetében 665,4 m ³ „Útalapbeton, valamint ... bontása, hidraulikus bontófejjel” annak ellenére, hogy a kiegészítő tájékoztatás 35. kérdésében már nincs ezen tételeknél mennyiség. Továbbá a kiadott méreetszámításokban és műszaki leírásokban sem szerepel ilyen jelleg feladat. Kérjük pontosítani szíveskedjenek a feladatot és a költségvetést	Mellékeljük a javított két költségvetést!
59.	A Liget, Hajnal és Napfény utcák esetében a módosított költségvetésekben már szerepelnek a kapubejárókba beépítendő átereszek. Azonban sem a költségvetésből, sem a műszaki leírásból, sem a tervlapokból nem tűnik ki a kapubejárók műszaki tartalma (pl. ágyazat, rétegrend és rétegvastagságok). A környező utcákban alapvetően füves kapubejárók vannak. Itt is ez az elvárás? Kérjük pontosítani szíveskedjenek a műszaki tartalmat!	A kapubejárók kialakítása esetében, ahol burkolt aljzat van ott visszaépítendő, ahol füves kapubejárók vannak ott tereprendezés szükséges csak.

1.

Egyúttal tájékoztatjuk T. Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.

Az új ajánlattételi határidő: **2017. július 13. 10:00.**

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2017. július 3.

Tisztelettel:

