



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság**
Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat

Érkezett:	2016 MÁJ 26
Érkeztető szám:	3231



H-3525 Miskolc, Dózsa György út 15. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.:18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Iktatószám: 35500/12840- 9 /2015.ált.

Ügyintéző: Dr. Szenci Attila
Szabó Annamária

2016 MÁJ 26.

Iktatva:

70-18

db

Előzmény:

Bahau

Tárgy: Jászárokszállás termálfürdő új
gyermekmedence vízilétesítményeinek -
vízjogi létesítési engedélye

HATÁROZAT

- I. Jászárokszállás Város Önkormányzata – 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. – engedélyes részére a Jászárokszállás, Örsi u. 18. sz. alatti termálfürdő területén tervezett új gyermekmedence vízilétesítményeinek kivitelezési munkálataihoz

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám: Szarvág-Gyöngyös-Tarna/46.

- II. A tervezett vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

1. Előzmények:

A Jászárokszállás Termálfürdő fejlesztése több üzemben valósul meg. Az első ütemben elkészült az úszómedence, a második ütemben a fürdő utcafronti részén büfék épültek, és az öltözők felújításra kerültek, valamint megvalósult a termálmedence felújítása is, mely a vízforgatás alól felmentést kapott. Harmadik üzemben elkészül egy új vízforgató berendezéssel ellátott gyermekmedence.

2. A medence adatai:

Gyermekmedence:

méret:	szabálytalan alakú
vízmélység:	0,0 – 0,5 m
vízfelület:	136,4 m ²
víztérfogat:	34,1 m ³
víz hőmérséklet:	32-34 °C
max. fürdőzők száma:	68 fő
kiegénylítő tározó:	10,3 m ³
pótvíz igény:	2,72 m ³

3. Beépítésre kerülő szűrő és vízforgató szivattyúk adatai:

Úszómedence:

A tervezett szűrőtartály adatai: 1 db

Ø 2400 (műanyag)

Szűrőanyag: kvarc homok

rétegvastagság: 1000 mm

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

A tervezett visszaforgató szivattyú:

2 db

$Q = 90 \text{ m}^3/\text{h}$

$h = 18 \text{ m}$

$P = 7,5 \text{ kW}$

Hőcserélő: 1 db (lemezes)

$Q = 95 \text{ kW}$

$T_p = 50/44^\circ\text{C}$ $T_{sz} = 30/36^\circ\text{C}$

4. Vízigény:

A Termálfürdő vízbázisai:

1. termálvizes kút:

Vízhozam: 880 l/perc

Kifolyó víz hőmérséklete: $54,4^\circ\text{C}$

Talpmélység: 702 m

2. hidegvizes kút:

Vízhozam: 730 l/perc

Kifolyó víz hőmérséklete: 28°C

Talpmélység: 222 m

3. települési ivóvíz hálózat

A medence töltéséhez és pótvízellátásához ill. a medence hőtartásához a települési ivóvíz hálózat ill. a termálkút hőcserélőn keresztül biztosítja a szükséges vízmennyiséget.

A feszített víztükrű medencéből a víz, vízvisszaforgató rendszer esetén, a túlfolyó vályúból a kiegyenlítő tárolóba épített hajfogón keresztül jut a kiegyenlítő tárolóba. A kiegyenlítő tároló közvetlenül a gyermekmedence mellett helyezkedik el. A vízforgató szivattyúk a kiegyenlítő tárolóból szívják, és nyomják a vizet a gépházban elhelyezett víztisztító szűrőn át felülről lefelé vissza a medencébe.

Az előírt minőségű víz érdekében a vízhez fertőtlenítő szert, pH beállító vegyszert, pelyhesítő szert illetve algaölő szert adagolnak.

A medencék az év 6 hónapjában (04.15. – 09.30.) üzemel, 9 – 19 óra között.

Gyermekmedence:

töltés-ürítés (félévente):

$34,1 \text{ m}^3/\text{év}$

pótvíz igény:

$1377,6 \text{ m}^3/\text{év}$ ($8,2 \text{ m}^3/\text{d}$)

összesen:

$1411,7 \text{ m}^3/\text{év}$

Lábmosó:

$336 \text{ m}^3/\text{év}$ ($2 \text{ m}^3/\text{d}$)

medencék takarítóvize, zuhanyzók vize

$151,2 \text{ m}^3/\text{év}$ ($0,9 \text{ m}^3/\text{d}$)

Mindösszesen:

$1899 \text{ m}^3/\text{év}$

5. Szennyvízelvezetés:

A szűrő öblítővíz mennyisége a napi pótvíz mennyiségből biztosított.

A medencék ürítő és túlfolyó vizeit a városi csapadékcsatorna hálózatba tervezik bevezetni. A szűrők öblítővize, a medencék takarító vize, a lábmosók és a zuhanyzó vize a városi szennyvízcsatorna hálózatba kerül bevezetésre.

Forgatott medencék ürítése nélkül naponta:

Szennyvízcsatornába: $11,1 \text{ m}^3/\text{d}$ ($1864,9 \text{ m}^3/\text{év}$)
(öblítővíz, medencék takarítótóvize, lábmósó, zuhanyzók vize)
Csapadékcatornába: -

Forgatott medencék ürítése esetén (fél évente):

Szennyvízcsatornába -
Csapadékcatornába: $0,2 \text{ m}^3/\text{d}$ ($34,1 \text{ m}^3/\text{év}$)

Mind Összesen: $1899 \text{ m}^3/\text{év}$

III. Előírásaink:

1. A kivitelezési munkálatokat csak jogerős vízjogi létesítési engedély és az annak megfelelően elkészített kivitelezési tervdokumentáció birtokában lehet megkezdeni.
2. Az építési munkák befejezését követően a víz tisztító berendezések működésének ellenőrzésére legalább 1 hónapos próbaüzemet kell tartani.
3. A próbaüzem során meg kell állapítani a tényleges vízforgalmat, a rendszeres ellenőrzési és karbantartási feladatokat. A próbaüzem során üzemnaplót kell vezetni.
4. A közüzemi szennyvízcsatornába való kibocsátási pontokon mintavételi lehetőséget kell kiépíteni.
5. A közüzemi szennyvízcsatornába vezetett vizek mennyiségét a próbaüzem alatt is folyamatosan mérni és regisztrálni kell.
6. A szűrőöblítő vizet, a medence tisztítás szennyvizeit a zuhanyzók, lábmósó vizét közüzemi szennyvízcsatornába kell vezetni.
7. A szennyvízcsatornába vezetett vizek minőségének ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (VII.25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében „az egyéb befogadóba történő közvetett bevezetés esetére” előírt vízminőségi küszöbértékeket.
8. A medencék töltő – ürítő vizét a városi csapadékcatorna hálózatra kell vezetni.
9. A csapadékcatorna hálózatra vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégítenie a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében az általános területi kategóriára meghatározott vízminőségi küszöbértékeket.
10. Az érintett szervek előírásait be kell tartani.
11. A sikeres próbaüzemet követően vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez csatolni kell a próbaüzemi zárójelentést, a medencék próbaüzem során pontosított vízmérlegét.

IV. A Jász – Nagykun - Szolnok. Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály JN – 02/JBNEPEU/00416-5/2016. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírásokkal megadta:

- A medence üzemeltetésének megkezdése előtt a kémiai és legionella kockázatértékelést felül kell vizsgálni.
- A medence üzemeltetéséhez az Üzemeltetési Szabályzat módosítása szükséges.
- A használatbavételi engedélyezésig valamennyi tápvízből, a medence és tisztított fürdővízből származó – akkreditált módon vett és vizsgált, legionella vizsgálatra is kiterjedő – vízminta negatív vízvizsgálati eredményét be kell mutatni.

V. A kivitelezési munkálatok a a Jászárokszállás 1442 helyrajzi számú ingatlant érintik.

- VI.** Az engedély alapjául szolgáló tervdokumentációkat a Bogdán Bt. – 5008 Szolnok, Stromfeld Aurél út. 34. - készítette 2015. decemberi keltezéssel.
- VII.** A kivitelezés után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárásról hatóságunkat értesíteni kell. A vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelmet a sikeres átadást követő **30 napon belül** be kell nyújtani a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben előírtak csatolásával.
- VIII.** A vízjogi létesítési engedély kizárólag az építésre vonatkozik és **2018. május 31-ig hatályos**, de a külön jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén, hivatalból vagy kérelemre a hatóság módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.
- IX.** E határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon belül** a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.
- A jogorvoslati eljárás díja **az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 60.000,-Ft**, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10027006-00283580-00000000 számú számlaszámára kell befizetni. A befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

INDOKOLÁS

Jászárokszállás Város Önkormányzata – 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz érkezett beadványában vízjogi létesítési engedély kiadását kérte a Jászárokszállás Őrsi u. 18. sz. alatti termálfürdő területén tervezett új gyermekmedence vízilétesítményeinek kivitelezési munkálataihoz.

A benyújtott kérelem hiányosságai miatt 35500/12840-1/2015.ált számú végzéssel hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a felhívásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tett.

A tervezett munkálatok a Jászárokszállás 1442 hrsz.-ú ingatlant érinti. Engedélyes az ingatlan feletti rendelkezési jogát hiteles tulajdoni lap másolattal igazolta.

A Heves Megyei Vízmű Zrt 32-9. számon szennyvíz befogadói nyilatkozatát megadta.

A Városgondnokság Jászárokszállás 90/2016. számú nyilatkozatában csapadékbefogadói hozzájárulást adott.

A vízjogi létesítési engedély kiadásához a Jász – Nagykun - Szolnok. Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály JN – 02/JBNEPEU/00416-5/2016. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal, az alábbi indokolással megadta:

„ Jászárokszállás Város Önkormányzata a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt, a Jászárokszállás Őrsi u. 18. szám alatti gyermekmedence vízjogi létesítési engedélye iránti kérelmet terjesztett elő.

A dokumentáció alapján, figyelemmel a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglaltakra a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya megállapította, hogy a vízjogi létesítési engedély kiadásának közegészségügyi akadálya nincs, erre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.”

A szakhatóságként megkeresett Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya JN – 07/EPO/00545-2/2016. számú eljárást megszüntető végzésében hatáskörének hiányát állapította meg, tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező ingatlan régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléki területet nem érint.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A tervezett vízellátási terv beilleszkedik a vízgazdálkodás rendjébe, ezért a határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek., illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2016. május. 17.

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok

tűzoltósági tanácsos

megyei igazgató

helyett és nevében



Dr. Csapó Zoltán
szolgálatvezető - helyettes

Kapják:

1. Jászárokszállás Város Önkormányzat – 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. (tv)
2. Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 5100 Jászberény Lehel Vezér tér 9. II.em.
3. Heves Megyei Vízmű Zrt. 3300 Eger, Hadnagy u. 2. (tv)
4. Városgondnokság Jászárokszállás 5123 Jászárokszállás Deák Ferenc u. 90. (tv)
5. ÉMVÍZIG – 3501 Miskolc, Pf.: 3.
6. Vízikönyv (2 pld.)
7. Iratokhoz

