


Metszet

Elhelyezés tervezett ivóvíz vezeték helyszínrajz és hossz-szelvény szerint.



KÉSZÜL: 1DB TŰZCSAP

0+000 m szelv. Széchenyi I. u. (meglévő föld alatti tűzcsap cseréje)

Tűzcsap beépítés csomópont		Anyagkigyűjtés			
Tételszám	db		Méret	Anyag	Cikkszám
8		Ivóvíz gerincvezeték	DN 150	KPE	
7	1	Karimás tokos csatlakozó idom - EKS idom	DN 80	G öv	(HAWLE) Nr 5601
6	1	KPE-cső közdarab (hossza tűzcsaponként változó) L = 9,6 m	DN 90	KPE	
5	1	Karimás elágazó idom (T-idom)	DN 80/80	G öv	(HAWLE) Nr 8510
4	1	Rövid beépítésű E karimás tolózárr, beépítési készlettel	DN 80	G öv	(HAWLE) Nr 4120
3	2	Karimás tokos csatlakozó idom - SPECIÁLSYSTEM 2000	DN 80	G öv	(HAWLE) Nr 0400
2	1	QN-idom	DN 80	G öv	(HAWLE) Nr 8530
1	1	Föld feletti tűzcsap (Mohácsi típ. / HAWLE típ.)	DN 80	G öv	(HAWLE) Nr 5081

Megbízó :

Jászárokszállás Város Önkormányzata
H-5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

Tervező :

ROAD - PLANNING Tervező Kft.
H-5000 Szolnok, Vásártér utca 20.

Terv tárgya :

Jászárokszállás, Széchenyi István utca
Kerékpárút - Ivóvízvezeték rekonstrukció kiviteli terve

Méretarány :

M= 1:25

Terv megnevezése :

Tűzcsap terve

Rajzszám :

I-TCS01

Tervező (közlekedési létesítmények):

Kollár László - okleveles építőmérnök
MK-16/0751 KÉ-T 16/0751

Tervszám :

23/2017.

Tervező (vízi létesítmények):

Nemes Gyula - okleveles építőmérnök
MK-16/0185 VZ-TEL 16/0185

Dátum :

2017. szeptember hó

Ez a dokumentum a ROAD - PLANNING Tervező Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.