

Jászárokszállási Strandfürdő területén új gyermekmedence építése
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevői
részére

Tisztelt Ajánlattevők!

Fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban további kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, amelyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja, a korábban megküldött válaszok folytatásaképp.

Sor-szám	Kérdés	Válasz
20.	<u>Elektromos:</u> Az elektromos műszaki leírás szerint az új gyermekmedence vízgépészetének egyidejű teljesítményigénye 11kW, míg a gépészeti műszaki leírás szerint 20kW. Kérjük az ellentmondás feloldását.	A 20 kW a teljes egyidejű üzemeltetés teljesítménye. A 11kW a szakaszos működés (ez fog működni) feltételeihez szabott teljesítmény. Tehát nincs ellentmondás. VE-2, VE-4
21.	Kábelárok ásási munkák kimaradtak az elektromos költségvetésből. Kérjük pótolni szíveskedjenek.	Az elektromos földkábel a vízgépészeti árokba fog bekerülni.
22.	<u>Vízgépészet:</u> A víz élményelemek, például buzgárok, vízágyúk, vízköpő fa működtetését hogy képzelte el Tisztelt Ajánlatkérő? Vízoldali csatlakoztatást nem találunk a gépészeti terveken, sem külön szivattyút, sem automatikát a működtetésükre. Kérjük tisztázzák, hogy pontosan milyen élményelemeket tartalmazzon az ajánlat, és biztosítsák működésüket gépészeti oldalon!	Az élményelemek a kiegyenlítő tárolóból szívják a vízforgató szivattyúkkal együtt. Az élményszivattyúk nyomóvezetéke (2xØ63) a kiegyenlítő tároló melletti 60x60cm-es elosztó szekrénybe fut. Az elosztó szekrényben 4x Ø50-es vezeték található 4db elzáró szerelvénnel. Innen lehet megtáplálni azokat az élményelemeket amelyek folyamatos vízellátást igényelnek. Az élményelemek működése időben egymást követi. Vezérlésük a villamos terv része.
23.	A klórgáz palackokat is Ajánlattevőnek kell biztosítani? ha igen, kérjük, egészítsék ki a költségvetést a 8 db klórgáz palackkal.	A klórozásos technológia a meglévő rendszerre csatlakozik. Többletet ennek a medencének a klórgázos működéshez szükséges elemei jelentik (klórmérő cella, klór mágnesszelep, távszabályozó, ejektor). Ezek az egységek a

Sor-szám	Kérdés	Válasz
		költségvetési kiírás 3. 4. 5. pontjában szerepelnek.
24.	A klórgázadagoló ADVANCE 205 szerepel a gépészeti kapcsolási rajzon, viszont a költségvetésben nem találjuk. Kérjük nyilatkozzanak, hogy Ajánlattevőnek kell-e szállítani a kérdéses tételt! Amennyiben igen, kérjük egészítsék ki a költségvetést a hiányzó tételekkel!	Nem.
25.	A gépészeti kapcsolási rajzon található fűtési hőcserélő és motoros 2 utú szelep vezérlésére nincs semmi a költségvetésben. Kérjük, adják meg, hogy milyen szabályozó-vezérlőegység szükséges, és egészítsék ki a költségvetést a megfelelő tételekkel!	A szabályzó egység típusa: PMM323.1 /NIVELCO/ VGE-2 vízgépészeti elosztóban szerepel. Villamos tervlap: VE-2, VE-4 az elektromos költségvetés 19. tételében.
26.	A gépészeti kapcsolási terven nem találjuk a kiírásban szereplő 2 db vízóra elhelyezését. Kérjük, adják meg, hogy hova kell elhelyezni a 2 db vízórát!	A DN 150-es vízóra a szűrtvíz ágban található, míg a DN40-es a pótvíz vezetékre. A gépház alaprajzon is látható.
27.	A vízszintérzékelő kiértékelő elektronikai egységet nem találjuk a költségvetésben. Kérjük, adják meg a típusát, és egészítsék ki a költségvetést a hiányzó tétellel!	Vízszintszabályozás úszókapcsolók segítségével történik. Elektromos költségvetésben 2db úszókapcsoló kiírva. Villamos tervlap: VE-4 , az elektromos költségvetés 19. tételében.
28.	A pótvíz ágban a kapcsolási terven szerepel egy 1 utú motoros szelep, amit a vízszintérzékelő elektronika szabályoz, nem találjuk a költségvetésben. Kérjük, adják meg a típusát, és egészítsék ki a költségvetést a hiányzó tétellel!	Vízszintszabályozás úszókapcsolók segítségével történik. Elektromos költségvetésben 1db úszókapcsoló kiírva. Villamos tervlap: VE-4 , az elektromos költségvetés 19. tételében szerepel.
29.	A vízgépészet kapcsolási rajzán szereplő klórgáz érzékelő, riasztó meglévő-megmaradó? Amennyiben nem, kérjük a költségvetést kiegészíteni a szükséges tételekkel.	Meglévő, megmaradó.
30.	A vízgépészeti műszaki leírás 9. pontja alapján kell legyen 2 db élményszivattyú is (WILO IL 40/170-075/4), amelyeket sem a költségvetésben, sem a kapcsolási terven nem találunk. Kérjük kiegészíteni a költségvetést a 2 db hiányzó szivattyúval.	Mellékelve a javított költségvetési kiírás.
31.	Az előző ponthoz kapcsolódóan kérdésünk: az alaprajzon szereplő élményszivattyúk miért nem szerepelnek a kapcsolási terven? Hibás a tervdokumentáció?	Nem. A kapcsolási rajzon a technológia szerepel.

Sor-szám	Kérdés	Válasz
32.	A kapcsolási terven szereplő 10,3 m ³ -es kiegyenlítő tartály meglévő tartály, vagy a jelenlegi ütemben kerül kivitelezésre? Amennyiben a jelenlegi ütemben kerül kivitelezésre, kérjük, egészítsék ki a költségvetést a vonatkozó tételekkel!	A gyermekmedence és a kiegyenlítő tároló is új. Mindkettő építészeti feladat nem vízgépész.
33.	A TG-1.0. terven látszanak a gépház és a medence közötti csővezetékek, illetve a lefolyó KG-PVC csővezetékek. Ezen csővezetékeket amennyiben földbe kell fektetni, kérjük egészítsék ki a költségvetést a vonatkozó földmunka tételekkel!	Mellékelve a javított költségvetési kiírás.
34.	<u>Építészet:</u> A kiadott építészeti műszaki leírás „2.1 Bontási művelet” pontjában szereplő bontási munkák a költségvetésben nem szerepelnek. Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását arról, hogy a bontási munkák részét képezik-e jelen ajánlati dokumentációnak. Amennyiben igen, úgy kérjük T. Ajánlatkérőt a költségvetést kiegészíteni szíveskedjen a vonatkozó bontási tételekkel (közművek lecsatlakoztatása, földmunka, betonszerkezetek bontása, acélszerkezetek bontása, deponálása, betondarálás...).	Föld és sziklamunka 10. tétele.
35.	A kiadott építészeti költségvetés „Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek” munkanem 7. számú tételénél 80x80 cm burkolható aknafedél szerepel, a KÉ-01 számú burkolati alaprajzon pedig 60x60 cm-es burkolható aknafedél szerepel. Kérjük T. Ajánlatkérőtől az ellentmondás feloldását, és meghatározni a beépítendő aknafedlap méretét.	Aknafedlap mérete: 60x60 cm.
36.	A kiadott építészeti műszaki leírás „2.2. Alaprajzi elhelyezés, funkcionális kialakítás” pontjában az szerepel, hogy „A zuhanyzó belső két oldalát víztiszta polikarbonát betétes rozsdamentes merevítő vázas oldalfallal kell kialakítani”. Kérjük T. Ajánlatkérő egészítse ki a költségvetést a hiányzó zuhanyzó polikarbonát betétes merevítő oldalfalával, valamint kérjük a tárgyi zuhanyzó konszignációját megküldeni a pontos ajánlatadás érdekében.	Megnevezés: 2x120x150cm-es 6mm vastag, mindkét oldalán UV védelemmel ellátott polikarbonát víztiszta lemez, alumínium 30x30x2 merevítő vázzal készítve, lábmosó tetején utólag dübelezve.
37.	A kiadott építészeti műszaki leírás 3. pontjában szereplő 250 mm széles túlfolyó nem szerepel a költségvetés kiírásban. Kérjük T. Ajánlatkérőt	Mellékelve a javított költségvetési kiírás és tervdokumentáció.

Sor- szám	Kérdés	Válasz
	kiegészíteni szíveskedjen a költségvetést a hiányzó túlfolyó tételével valamint a hozzá kapcsolódó tételekkel (műanyag uszodarács, vízszigetelés, Burkolási részletek című tervlapon szereplő 700-37011 ill. 700i-18120H kódszámú tételekkel...).	
38.	<p>A kiadott Burkolási részletek című tervlapon több olyan kódszámú burkolati elem van, melyek nem szerepelnek a költségvetés kiírásában:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 84-37121 • 700-37011 • 5535i-12020H • 91-37121 • 552001-12020H • 91i-38110H • 91i-32020H <p>Kérjük T. ajánlatkérőt megadni szíveskedjen a hiányzó burkolati elemek pontos paramétereit, ill. a burkolati részletraizon egyértelműen, beazonosítható módon megjelölni az alkalmazni kívánt burkolatokat a pontos ajánlatadás érdekében. Továbbá kérjük kiegészíteni a költségvetést a fent említett hiányzó burkolati tételekkel.</p>	Mellékelve a javított költségvetési kiírás és tervdokumentáció.
39.	Az 1. kiegészítő tájékoztatás során kiadott, módosított építész költségvetés „Szabadidő és sportlétesítmények” munkalapján található 2. tétellel kapcsolatban (Gyermek ponyva csúszda szerelvényekkel – 1 klt) kérjük további információt, referenciátípust megadni szíveskedjenek az egységes és pontos ajánlatadás érdekében.	Referenciátípus: szelátengedő kivitelűek és 90-92 %-ban UV szűrők, szilikonos felületűek és öntisztulóak. Feszítésük vékony esztétikus 3mm acélszállal, csigás mozgató rendszerrel (kézi). Alumínium oszlop 63mm-es 3mm-es falvastagsággal. (A fentiek pld.: King-Eleven gyártásúak.)
40.	Az 1. kiegészítő tájékoztatás során kiadott, módosított építész költségvetés „Szabadidő és sportlétesítmények” munkalapján található 3. tételben szereplő vízagyúval kapcsolatban kérjük további információt, referenciátípust megadni szíveskedjenek az egységes és pontos ajánlatadás érdekében.	Referenciátípus: Kalózhajó vízagyú, King-Eleven.
41.	Az 1. kiegészítő tájékoztatás során kiadott, módosított építész költségvetés „Szabadidő és sportlétesítmények” munkalapján található 3. tételben szereplő	Referenciátípus: 3db vízbefúvó, King-Eleven.

Sor-szám	Kérdés	Válasz
	buzgárral kapcsolatban kérjük további információt, referenciátípust megadni szíveskedjenek az egységes és pontos ajánlatadás érdekében.	
42.	Az 1. kiegészítő tájékoztatás során kiadott, módosított építész költségvetés „Szabadidő és sportlétesítmények” munkalapján található 3. tételben szereplő interaktív vízi pálmával kapcsolatban kérjük további információt, referenciátípust megadni szíveskedjenek az egységes és pontos ajánlatadás érdekében.	Referenciátípus: Kókuszpálma vízöntő, King-Eleven.
43.	Az 1. kiegészítő tájékoztatás során kiadott, módosított építész költségvetés „Szabadidő és sportlétesítmények” munkalapján található 3. tételben szereplő minicsúzdával kapcsolatban kérjük további információt, referenciátípust megadni szíveskedjenek az egységes és pontos ajánlatadás érdekében.	Katica minicsúszda, King-Elenen.
44.	Az 1. kiegészítő tájékoztatás során kiadott, módosított építész költségvetés „Szabadidő és sportlétesítmények” munkalapján található 3. tételben szereplő színes vízköpő fával kapcsolatban kérjük további információt, referenciátípust megadni szíveskedjenek az egységes és pontos ajánlatadás érdekében.	Referenciátípus: Csiga vízköpő mosolygós farönkön, King-Eleven.

5.

Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét az ajánlattételi felhívás III. pontjában szereplő alábbi rendelkezésre:

„Ha a közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, teremben, illetve konszignációkban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.”

A Kbt. 114. § (6) szerint a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejártá előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű

időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

A kiegészítő tájékoztatás megadásával egyidejűleg ajánlatkérő a költségvetést és a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.

Fentiek alapján Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) és (4) bekezdéseire figyelemmel az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.

Az új ajánlattételi határidő: 2016. október 25. (kedd) 10.00. Az ajánlattétel helyszíne változatlan.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

Lakaris Zsófia